

(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ കൂടിയുള്ള എത്തിക്കപ്പലടങ്ങ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാമണ് ; ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലവിൽ കൂടിയുള്ള ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ;

(ഇ) ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ജലം എത്തുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(എഫ്) ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയാൽ മാത്രമേ പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് കൂടിയുള്ള വിതരണം സാധ്യമാകൂ എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ജി) എങ്കിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഈ പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോൺ 12.3 എന്നിവ പൂർണ്ണമായും സോൺ 4 ഭാഗികമായാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് ഇതുവരെ 220.40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്.

(ബി) സോൺ 4-ന്റെ ബാക്കി ഭാഗവും സോൺ 5 മുഴുവനായും ഇനി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാനുണ്ട്.

(സി) 2.68 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സ്ഥലം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്താണ്.

(ഡി) മാജക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 4,5,6,8 എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് ഇനി കൂടിയുള്ളമെത്തിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 5,8 എന്നീ വാർഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടിയുള്ള എത്തുന്നില്ല. ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് സോൺ 5ലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. റോഡ് പണിയിൽ നശിച്ചുപോയതാണ് ഇതിനു കാരണം.

(ഇ) ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട്.

(എഫ്&ജി) ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം കയറ്റാതെ തന്നെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള വിതരണം സാധ്യമാകും.

വൈക്കം ഓഗ്മെന്റേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ പണി

86 (4674) ശ്രീ. പി. നാരായണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈക്കം ഓഗ്മെന്റേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പ്രധാന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ പണി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ പണി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) വൈക്കം ഓഗ്മെന്റേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പൈപ്പുലൈനിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ പൈപ്പും സപ്ലൈയിംഗ് ആന്റ് ലേയിംഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.